

Hvordan har batteriet det?

Et batteri er garanteret til et antal op- og afladninger (AGM 300, GEL 700).

Hver gang et batteri helt aflades og oplades igen, går det ud over batteriets kapacitet (Amp/h). Man kan med denne simple test se, hvor meget kapacitet der er på et batteri i forhold til dengang, det var nyt.

Kapacitet	12 OCV	
	Min.	Max.
100%	Over 13.00 VDC	
90%	12,80	13,00
80%	12,65	12,80
70%	12,50	12,65
60%	12,35	12,50
50%	12,20	12,35
40%	12,05	12,20
30%	11,90	12,05
20%	11,75	11,90
10%	11,60	11,75

Oplad batteriet helt og lad det så stå og hvile i 3 timer uden belastning (forbrug) på. Mål derefter spændingen, og du få en indikation på batteriets tilstand.